

počet listů: 1
vzorek číslo: 1425

**Protokol o zkoušce
1063/17**

list číslo: 1
tisk: Ing. Hana [redacted]

místo odběru: síť Častolovice

zadavatel: Městys Častolovice
Masarykova 10
51750 Častolovice

datum odběru: 16.1.2017
čas odběru: 9:15

odběr: prostý
vzorkoval: [redacted] Stanislava

datum přijetí vzorku: 16.1.2017

zdroj: teplá voda
rozsah: x - speciální
důvod analýzy: kontrola
text: Kotelna, U Konopáče 488

datum zahájení analýz: 16.1.2017
datum ukončení: 31.1.2017

ukazatel	jednotka	hodnota	U	postup stanovení
Teplota	°C	60,0	1%	ČSN 75 7342
Legionella species s)	KTJ/100ml	0		ČSN ISO 11731



Laboratoř je držitelem "Osvědčení o správné činnosti laboratoře" č. 467.

Na položky označené 1) se osvědčení nevztahuje. Ukazatele označené s) byly zpracovány subdodavatelsky

U - rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Rozšířená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

AQ) - měření průtoků bylo provedeno pracovníkem AQUA SERVIS a.s. Laboratoř za měření neodpovídá.

Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušeného vzorku.

Vystaveno dne: 31.1.2017
F.1.9.1

ČEVAK a.s.
Jermínův náhon 370 10 České Budějovice
370 618 45 27 1000 (CZ50): 49657
zapsaná u OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (227)

Ing. Hana [redacted]
vedoucí laboratoře